



Comprar

# norma española

UNE 60670-1

Julio 2014

## TÍTULO

**Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar**

**Parte 1: Generalidades**

*Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar. Part 1: General.*

*Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 1: Généralités.*

## CORRESPONDENCIA

## OBSERVACIONES

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 60670-1:2005.

## ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 60 *Combustibles gaseosos e instalaciones y aparatos de gas* cuya Secretaría desempeña SEDIGAS.

## EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 60670-1

Editada e impresa por AENOR  
Depósito legal: M 20094:2014

© AENOR 2014  
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

**AENOR** Asociación Española de  
Normalización y Certificación

Génova, 6  
28004 MADRID-España

info@aenor.es  
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201  
Fax: 913 104 032

11 Páginas



**Comprar**

## **1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN**

Esta parte de la norma tiene por objeto definir y clasificar las instalaciones receptoras, y establecer sus requisitos generales.

## **2 NORMAS PARA CONSULTA**

Los documentos que se citan a continuación son indispensables para la aplicación de esta norma. Únicamente es aplicable la edición de aquellos documentos que aparecen con fecha de publicación. Por el contrario, se aplicará la última edición (incluyendo cualquier modificación que existiera) de aquellos documentos que se encuentran referenciados sin fecha.

UNE-EN 437 *Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de los aparatos.*

UNE-EN 1775 *Suministro de gas. Red de tuberías de gas para edificios. Presión máxima de operación inferior o igual a 5 bar. Recomendaciones funcionales.*